

Взам. инв. №	
Дата и подпись	
Инв. № подл.	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измере-ния	Кол.	Масса 1 ед, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
	Приборы приемно-контрольные							
	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный	С2000-М		НВП «Болид»	шт.	1		
	Блоки индикации, контроллеры							
	Блок индикации и управления	С2000-БИ		НВП «Болид»	шт.	1		
	Контроллер связи	С2000-КДЛ		НВП «Болид»	шт.	5		
	Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ ИСП.01			шт	6		
	Средства передачи на удаленный пост мониторинга							
	Устройство оконечное объектовое	С2000-PGE		НВП «Болид»	шт.	1		
	Модуль сопряжения	С2000-ПИ		НВП «Болид»	шт.	1		
	Источники питания							
	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS)		НВП «Болид»	шт.	1		
	Боксы резервного питания							
	Бокс резервного питания	БР-12 2х17		НВП «Болид»	шт.	1		
	Аккумуляторные батареи							
	Аккумуляторная батарея 17 Ач	РТК-BATTERY 12-18		ООО«Пожтехкабель»	шт.	4		
	Блок защитный коммутационный	БЗК исп02			шт	1		

						278/18/2018-ИОС.5.5.1.СО (от 06.02.2019г.)			
						" Реконструкция здания с кадастровым № 13:23:1007035:35 Инновационно-производственного комплек- са (ИПК) АУ "Технопарк-Мордовия," расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3, Центр оптоэлектронного приборостроения"			
Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
							Стадия	Лист	Листов
ГИП		Сизов А.В.					П	1	3
Разработал		Мотин А.А.				Спецификация оборудования изделий и материалов		ООО «Архтехстрой»	
Н. контроль		Ерастов А.В.							

Взам. инв. № Дата и подпись Инв. № подл.										
	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед, кг	Примечание	
		Извещатели пожарные								
		Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый	ДИП-34А-04		НВП «Болит»	шт.	75		в т.ч. 6 резерв	
		Ручной адресный пожарный извещатель	ИПР 513-3АМ исп.02"		НВП «Болит»	шт	10		в т.ч. 3 резерв	
		Устройство дистанционного пуска «Пуск дымоудаления»	УДП 513-3АМ исп.02		НВП «Болит»	шт.	10		в т.ч. 3 резерв	
		Извещатели охранные								
		Извещатель охранный магнитоконтактный адресный	С2000-СМК			шт	102		в т.ч. 3 резерв	
		Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный	С2000-СТ			шт	50		в т.ч. 3 резерв	
		Извещатель охранный поверх. оптико-электронный адресный	С2000-ШИК			шт	17		в т.ч. 3 резерв	
		Кнопка тревожная для ручной подачи сигнала тревоги	С2000-КТ			шт	1			
		Адресные расширители								
		Адресный расширитель	С2000-АР8		НВП «Болит»	шт.	7		в т.ч. 1 резерв	
		Оповещатели								
		Оповещатель световой "ВЫХОД"	ОПОП 1-8		ТД Тинко	шт.	7		в т.ч. 1 резерв	
		Оповещатель звуковой	ОПОП 2-35		ТД Тинко	шт.	25		в т.ч. 2 резерв	
		Исполнительные устройства								
		Контрольно-пусковой блок	С2000-КПБ		НВП «Болит»	шт.	2			
		Адресный релейный блок	С2000-СП2 исп1		НВП «Болит»	шт.	6			
		Адресный релейный блок	С2000-СП4/220		НВП «Болит»	шт.	28			
		Охранная сигнализация								
		Извещатель охранный магнито-контактный адресный	С2000-СМК ИСП.01		НВП «Болит»	шт.	1			
		СКУД								
		Считыватель брелоков Touch Memory	Считыватель -1		ООО «СТРАЖ»	шт.	1			
		Кабели и провода								
		Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 2х2х0,75 мм²	КПСн2(А)-FRLS	358100	ООО«Пожтехкабель»	м	200			
			ТУ3581-001-70304115-2012							
		Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 мм²	КПСн2(А)-FRLS	358100	ООО«Пожтехкабель»	м	2000			
			ТУ3581-001-70304115-2012							
							278/18/2018-ИОС.5.5.1.СО (от 06.02.2019г.)			Лист 2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед, кг	Примечание		
	Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм²	КПСЭнз(А)-FRLS	358100	000«Пожтехкабель»	м	2050				
		ТУ3581-001-70304115-2012								
	Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 2х2х0,5 мм²	КПСнз(А)-FRLS	358100	000«Пожтехкабель»	м	150				
		ТУ3581-001-70304115-2012								
	Кабель огнестойкий силовой, сеч. 3х1,5 мм²	ВВГнз(А)-FRLS	352100	000«Пожтехкабель»	м	150				
		ТУ3500-001-70304115-2013								
	Кабель Ethernet PTK-LAN U/UTP	Cat 5E PVC 4*2*0,51		000«Пожтехкабель»	м	10				
	Кабеленесущие конструкции и расходные материалы									
	Труба гофрированная тяжелая самозатух. ТГТ СЗ ПВХ			000«Пожтехкабель»	м	4550				
	Ø 25 мм с зондом (50м)									
	Труба гофрированная тяжелая самозатух. ТГТ СЗ ПВХ			000«Пожтехкабель»	м	100				
	Ø 40 мм с зондом (50м)									
	Коробка разветвительная	КМ-О (4к)-IP41		000«Пожтехкабель»	шт.	200				
	Резистор, 120 Ом	С1-4, 0,25 Вт,5%			шт.	20				
	Шкафы цнравления									
	Щиты металлические с монтажной панелью									
	Шкаф настенный сварной "RAM block", 200х300х150		R5CE0231	АО «ДКС»	шт.	10		Для размещ С2000-СП4-АР8, СП2		
	DIN-рейка (35мм)				м.	10				
	Проходная клемма на 2 проводника AWG 28 - 16			PHOENIX CONTACT	шт.	160				
	Торцевая крышка для 2 - проводных клемм			PHOENIX CONTACT	шт.	40				
Взам. инв. №										
Дата и подпись										
Инв. № подл.										
						278/18/2018-ИОС.5.5.1.СО (от 06.02.2019г.)				Лист
										3
				Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	