Приложение № 3
к договору энергоснабжения № _____ от «___ » _____ 2013 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
средств измерений для целей коммерческого учета по точкам поставки
АУ «Технопарк-Мордовия»

«____» _____ 201__ г.

№ п/п	Наименование присоединения (центр питания)	Точка поставки (граница балансовой принадлежности)*	Место установки прибора учета	Номер и тип прибора учета, дата госповерки	Балансовая принадлежность ПУ (Потребитель, сет орг.)	Присоединенная трансформаторная мощность, кВА	Измерительные трансформаторы		Расчетный коэфф.	Показания приборов учета на 01.07.2013г.	Потери в тр-рах и ЛЭП, %	Примечание
							Тока	Напряжения				
1	ГПП-2 ГУП РМ «Лисма» ЗРУ-6кВ яч.41	В месте присоединения яч.41 к сборным шинам секции №2 ГПП-2	Яч.41	СЭТ-4ТМ.03М.01 №0812112538 2012г.	Потребитель	8200 кВА (2 × 1600+ + 2 × 2500)	600 / 5	6000 / 100	7200	91,2	-	Уровень напряжения - ВН
2	ГПП-2 ГУП РМ «Лисма» ЗРУ-6кВ яч.44	В месте присоединения яч.44 к сборным шинам секции №2 ГПП-2	Яч.44	СЭТ-4ТМ.03М.01 №0812112837 2012г.	Потребитель		600 / 5	6000 / 100	7200	148,27	-	Уровень напряжения - ВН
3	ГПП-2 ГУП РМ «Лисма» ЗРУ-6кВ яч.8	В месте присоединения яч.41 к сборным шинам секции №2 ГПП-2	Яч.8	СЭТ-4ТМ.03М.01 №0803120124 2 кв. 2012г.	Потребитель		600 / 5	6000 / 100	7200	2,57	-	Уровень напряжения - ВН
4	ГПП-2 ГУП РМ «Лисма» ЗРУ-6кВ яч.11	В месте присоединения яч.44 к сборным шинам секции №2 ГПП-2	Яч.11	СЭТ-4ТМ.03М.01 №0802125545 2 кв.2012г.	Потребитель		600 / 5	6000 / 100	7200	6,89	-	Уровень напряжения - ВН

*** – Приложение №3 соответствует Акту (Актам) разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон между Покупателем и сетевой организацией (прилагается)**

Потребитель

_____/_____/ _____/В.В.Якуба/

м .п. м.п.